



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ Школа № 6  
С.А. Кручинина  
2019 года

План

выполнения мероприятий по устранению нарушений  
требований пожарной безопасности согласно предписания  
ОНД и ПР г.о Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области  
№ 796/1/1 от 03.09.2019 г.

№ п/п	Вид нарушения	Наименование мероприятий	Ответственный	Срок устранения
1	Не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	Согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности с начальником ОНД и ПР г.о Самара	Заместитель директора по ОБ и ОТ Жулавский А.В.	31.07.2020 г.
2	На отделку стен 4-го и части коридора 1-го этажей	Замена сгораемой отделки на несгораемую в коридоре 4-го (315 кв. м. – стены, 190 кв. м. потолок) и части 1-го (60 кв. м. – стены) этажей.	Заведующий хозяйством Швайцер В.Ю.	31.07.2020 г.
		1. Подача заявки на финансирование работ в департамент образования.	Заместитель директора по ОБ и ОТ Жулавский А.В.	22.10.2019 г.
		2. Заключение договора с подрядчиком.	Главный бухгалтер Подлиннова О.Н.	01.03.2020 г.
		3. Контроль выполнения работ.	Заведующий хозяйством Швайцер В.Ю.	31.07.2020 г.
3	Устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии	Заменить неисправные устройства для самозакрывания дверей.	Заведующий хозяйством Швайцер В.Ю.	31.07.2020 г. (Устранено)
Итого: 3 (три) наименования				

Заместитель директора по ОБ и ОТ  
А.В. Жулавский