



ПМ 63250041000117279771 от 24.02.25г

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № _____ Дата _____ года. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области**

Ггоргия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fnsnsamara.ru, <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 05/96 от 19.03.2025г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Морозовой
Ириной Владимировной

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова" городского округа Самара ИНН 6315700110

юридический и фактический адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 152; 443001, г. Самара, ул. Садовая, 212Б

(указывается наименование контролируемого лица, ИНН, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90, статьи 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предписываю в срок до 01.08.2026г.:

Пункт предп исани я	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 152: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
1	-П.1.5. У сотрудника Шадрина Т.М. отсутствует ревакцинация АДМС (дата последней прививки 13.12.12г.); у сотрудника Калиничева Н.В. (дошкольное отделение) дата последней гигиенической аттестации 02.10.2023г.;	Организовать проведение ревакцинации сотрудников в соответствии с национальным календарем прививок и профессиональную гигиеническую подготовку в соответствии с требованиями санитарных правил п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»	Фотоматериалы <i>Выполнено 19.04.2025</i>
2	-П.2.5.2. Нарушена целостность покрытия пола (в раздевалке для мальчиков дефект линолеума (дырка) и при входе в спортивный зал;	Выполнить внутреннюю отделку в раздевалках для мальчиков и при входе в спортивный зал	Фотоматериалы <i>исполнение в четкий период - до 01.08.2025</i>
3	- П. 2.5.3. Нарушена целостность стен в малом и большом спортивных залах, а также в женской раздевалке при спортивном зале; в кабинете технологии для девочек следы протечки на потолке и стенах;	Выполнить внутреннюю отделку в малом и большом спортивных залов (в женской раздевалке при спортивном зале), а также в кабинете технологии для девочек	Фотоматериалы <i>исполнение подписанное в четкий период - до 01.08.2025</i>
4	П.3.4.13. В лаборантской кабинета биологии раковина с подводкой горячего и холодного водоснабжения отсутствует;	Установить в лаборантской кабинета биологии раковину с подводкой горячего и холодного водоснабжения	Фотоматериалы <i>исполнение в четкий период - до 01.08.2025</i>
5	-П.3.4.8.В лаборантской кабинета химии отсутствует вытяжной шкаф;	Установить в лаборантской кабинета химии вытяжной шкаф;	Фотоматериалы
6	-П.3.4.12.В учебных кабинетах музыка и английского языка на 4 этаже естественное освещение правостороннее;	Обеспечить в учебных кабинетах (музыка и английский) боковое левостороннее естественное освещение	Фотоматериалы
7	-П.3.5.14. Отсутствует спиртовой	Приобрести спиртовой	Фотоматериалы

	раствор или спиртовые салфетки для обработки клавиатуры и компьютерной мыши;	раствор или салфетки, содержащие не более 70% спирта для дезинфекции клавиатуры и компьютерной мыши;	<i>Выполнено Ю. О. 2025</i>
443001, г. Самара, ул. Садовая, 212Б: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:			
8	-П.8.1.2. (приложение 13) Не представлены ведомости контроля за рационом питания;	Организовать рацион питания согласно ведомости контроля	Предоставить копии ведомости контроля
9	-П.8.1.2.3 приложение №9 таблица №3 суммарные объемы второго завтрака для детей 1,5 – 3 лет менее 100 гр. (5 день – менее 95гр), суммарный объем ужина для детей 1,5 – 3 лет менее 400 гр. (4 день -380гр) Суммарные объемы ужина для детей 3-7 лет менее 450 гр. (4, 8 и 10 дни-440гр) и т.д.	Довести суммарный объем порций для детей согласно возрасту в соответствии с требованиями санитарных правил	Предоставить копию меню

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

МБОУ «Школа №6» г.о. Самара и законного представителя МБОУ «Школа №6» г.о. Самара

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (п. 1 ст. 95 № 248-ФЗ):

по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, тел: 8 (846)332-05-79 в срок до 01.08.2026г.

- **E-mail: childare@fnsamara.ru;**

- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области (далее – Управление) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков Морозова И.В.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)

(подпись)

Предписание для исполнения получил

Директор МБОУ «Школа №6» г.о. Самара Кручинина С. А.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы) (подпись)

Копия предписания направлена в адрес департамента образования Администрации городского округа Самара